

ENTRADE™

MONTERING AV VK75T I UTEDEL

Varmekabelen er halvstiv og velegnet til bruk i utedel og annen frostsikring på steder som tåler høy varme. Varmekabelen er termostatstyrt med innslag ved +3°C (+/-2°C). Varme ende er 1,5 meter fra klistremerket, 50W/meter.



All tilkobling skal gjøres når strøm er frakoblet. Kabelen tilkobles L og N, fortrinnsvis samme tilkoblinger som strømtilførsel til varmepumpen. Der det ikke er egen klemme for strømtilførsel brukes klemme 1 og 2. Sjekk alltid med fabrikanten at denne klemmen kan benyttes. Termostaten bør legges slik at den ikke påvirkes av avgitt varme fra kompressor o.l. Pass på at kabelen ikke kommer i klem slik at isolasjon skades.



Før kabelen legges demonteres topp- og frontdeksel. Hansker anbefales for å unngå kuttskader.

På noen modeller kan det også lønne seg å fjerne vifte med holder i tillegg. Den varme enden skal legges slik at hullene i bunnpannen holdes åpne og det ikke legger seg is som kan hindre drift eller forårsake skade. Kabelen bør legges langs eller under fordampere. Kabelen skal sikres med aluminiumstape e.l. Etter montering og strømtilkobling kan strømtrekket kontrolleres om det er kaldt nok eller ved bruk av fryspray. Kabelen skal da trekke ca 0,3 A.



ENTRADE™

www.entrade.no - 32220800 - post@entrade.no